

Pregled rabe toplotne energije v ogrevalnem sistemu Gregorčičeva 9 -11

zap.štev.	Objekt	Ogrevalna površina (m ²)	Stanje 1.09.2011 (MWh)	Stanje 1.2.2012 (MWh)	Raba v MWh od 1.9.2011 do 1.2.2012	Raba v kWh/m ²	Odmik od povprečne porabe v kWh/m ²
1	Gregorčičeva 9	1.060,00	301,67	383,54	81,87	77,24	-4,05
2	Gregorčičeva 11	1.059,00	305,44	395,81	90,37	85,34	4,05
	SKUPAJ	2.119,00			172,24	81,28	

Pripravil KOP Brežice d.d.

Datum: februar 2012