

## Pregled rabe toplotne energije v ogrevalnem sistemu Šolska 1, Jurčičeva 10

zap.štev.	Objekt	Ogrevalna površina (m <sup>2</sup> )	Stanje 1.09.2011 (MWh)	Stanje 1.2.2012 (MWh)	Raba v MWh od 1.9.2011 do 1.2.2012	Raba v kWh/m <sup>2</sup>	Odmik od povprečne porabe v kWh/m <sup>2</sup>	Odmik (+ -) v %
1	Jurčičeva 10	1.096,10	388,12	496,60	108,48	98,97	12,04	12,16%
2	Šolska 1	1.064,66	344,57	423,93	79,36	74,54	-12,39	-16,62%
	<b>SKUPAJ</b>	<b>2.160,76</b>			187,84	86,93		

Pripravil KOP Brežice d.d.

Datum: februar 2012